



Betão Simples 250 Kg/m³
0.50x0.50x0.15

Calçada (Quando Exista)

LISTA DE MATERIAIS		
Peça nº	Designação	Ref. ^a
1	Tê FFD $\phi \times 125$	
2	Válvula de Cunha de Bocas p/ PVC	
3	Haste	
4	Cabeça Móvel Redonda (FucoLi-Modelo Fig. Foz)	
5	Junta Flange / Multimateriais DN 100 -100/130	
6	"S" de Ajustamento de Altura com Flange Móvel	
7	Tubo de Protecção em P.E.B.D. $\phi 110$ 4Kg/cm ²	
8	Marco de Incêndio da Saint-Gobain Mod. C9 PLUS SUL Storz 100/F100xE65xD50	164247

PROJ.		
DES.	18/8/2010	Loureiro
COP.		
ACT.		
ESC.	1/10	
	Folha	



DESENHO TIPO
MARCO DE INCÊNDIO

ÁGUA			
DES. N.º	26		
ARQUIVO	M	G	P
		3	1
SUBSTITUI:			
SUBSTITUIDO POR:			
O RESPONSÁVEL:			