



ETAR Praia de Quiaios

VLE

Licença definida em :

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	
07/01/2014	20	10	150	14	10	25	54	45	125	7,7	7,8	100%
04/02/2014	13	45	150	10	10	25	54	40	125	7,5	8	100%
05/03/2014	31	10	150	13	10	25	100	40	125	7,1	7,8	100%
01/04/2014	10	10	150	10	10	25	43	61	125	7,3	7,3	100%
06/05/2014	15	10	150	10	11	25	76	40	125	7,3	7,7	100%
03/06/2014	660	21	150	302	14	25	668	65	125	7,5	8,6	100%
01/07/2014	70	42	150	24	19	25	85	43	125	7,2	7,1	100%
12/08/2014	170	91	150	157	64	25	328	129	125	7,3	6,8	50%
02/09/2014	51	47	150	20	20	25	55	40	125	7,3	6,4	100%
07/10/2014	27	42	150	10	20	25	70	70	125	7,5	7,5	100%
04/11/2014	30	10	150	76	11	25	172	40	125	7,3	7,6	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
01/07/2014	62	19	3,4	1,5
12/08/2014	24	27	15	7,2
02/09/2014	56	37	5	2,5
07/10/2014	33	25	3,3	2,8
04/11/2014	19	19	3	3,3

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Costa de Lavos

VLE

Licença definida em :

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH			% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	
14/01/2014	45	10	90	20	10	70	114	49	75	7,2	7,3	75	100%
11/02/2014	36	10	90	16	11	70	62	40	75	7,2	7,4	75	100%
11/03/2014	60	10	90	57	10	70	146	40	75	7,5	7,1	75	100%
08/04/2014	270	10	90	238	10	70	579	40	75	7,7	7,2	75	100%
13/05/2014	160	10	90	18	10	70	207	40	75	7,3	7,3	75	100%
11/06/2014	270	10	90	328	10	70	684	40	75	7,6	7,2	75	100%
08/07/2014	170	10	90	271	10	70	630	40	75	7,1	6,7	75	100%
05/08/2014	350	35	90	737	10	70	1300	40	75	6,8	6,9	75	100%
09/09/2014	520	48	90	205	17	70	486	58	75	7,2	7,2	75	100%
14/10/2014	140	23	90	150	20	70	329	10	75	7,8	7,2	75	100%
11/11/2014	920	26	90	515	18	70	1160	40	75	7,2	7,2	75	100%

Data	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08/07/2014	53	5	6,9	4,5
05/08/2014	87	12	13	1,1
09/09/2014	87	35	10	3,4
14/10/2014	80	17	10	6,7
11/11/2014	89	25	16	4,7

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Maiorca

VLE

Licença definida em:

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
28/01/2014	83	13	35	19	20	25	85	40	125	7	7,1	100%
18/02/2014	26	12	35	20	12	25	51	40	125	7,6	7,9	100%
28/03/2014	110	44	35	69	22	25	146	84	125	7,6	7,5	75%
01/04/2014	260	10	35	79	12	25	179	40	125	7,7	7,5	100%
06/05/2014	120	10	35	102	17	25	298	40	125	7,4	7,4	100%
03/06/2014	200	12	35	104	10	25	323	40	125	7,3	7,6	100%
01/07/2014	36	13	35	17	13	25	40	40	125	6,9	7	100%
12/08/2014	210	12	35	133	20	25	399	40	125	7,5	7,1	100%
02/09/2014	240	10	35	289	10	25	609	40	125	7	7,3	100%
07/10/2014	230	14	35	209	12	25	426	40	125	7,7	7,3	100%
04/11/2014	580	10	35	248	24	25	584	40	125	7,2	7,4	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/07/2014	29	43	3,1	3,1
12/08/2014	106	63	15	12
02/09/2014	124	39	11	4,2
07/10/2014	28	71	9,8	4,7
04/11/2014	36	37	9,4	2,8

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR S. Pedro

VLE

Licença definida em:

Data	SST			CBO ₅			COO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salida	VLE ou % remoção	Entrada	Salida	VLE ou % remoção	Entrada	Salida	VLE ou % remoção	Entrada	Salida	
14/01/2014	200	44	90	182	21	70	451	114	75	7,6	7,4	67%
24/01/2014	1060	13	90	503	10	70	1070	40	75	7,1	7,4	100%
04/02/2014	410	29	90	327	13	70	752	77	75	7,2	7,3	67%
18/02/2014	1670	13	90	945	15	70	2370	88	75	7,1	7,5	67%
05/03/2014	160	17	90	140	10	70	505	100	75	7,1	7,1	50%
25-03-2014*	1260	10	30	1310	10	25	2810	40	125	6,7	7,1	100%
08/04/2014	420	19	30	247	16	25	561	40	125	7,6	7,3	83%
22/04/2014	260	27	30	255	10	25	527	72	125	7,5	7,2	83%
06/05/2014	240	10	30	233	10	25	517	40	125	7,1	7,4	83%
20/05/2014	760	16	30	454	15	25	1160	46	125	8,5	7,5	83%
03/06/2014	560	10	30	408	10	25	937	52	125	7,2	7,3	100%
17/06/2014	660	18	30	395	10	25	799	40	125	7,4	7,1	83%
08/07/2014	3020	26	30	3310	19	25	7840	68	125	6,5	7,6	83%
22/07/2014	440	270	30	307	108	25	714	334	125	7	7,8	17%
19/08/2014	310	180	30	326	95	25	730	213	125	7,3	7,3	17%
02/09/2014	1610	61	30	1840	22	25	3530	40	125	8,1	7,2	67%
23/09/2014	280	62	30	71	19	25	198	40	125	7,3	7,4	83%
14/10/2014	360	16	30	202	10	25	486	40	125	7	7,3	83%
21/10/2014	240	39	30	201	21	25	548	68	125	7,3	7,6	67%
11/11/2014	250	18	30	249	15	25	593	46	125	7,8	7,4	83%
25/11/2014	160	18	30	102	10	25	312	58	125	7,3	7,2	83%

* Conforme licença L007606-2014.RH4

Data	Azoto total			Fósforo total		
	Entrada	Salida	VLE ou % remoção	Entrada	Salida	VLE ou % remoção
14/01/2014	61	35	70	1,8	2	80
28/01/2014	73	15	70	25,8	1,1	80
04/02/2014	40	19	70	4,2	3,5	80
18/02/2014	25	11	70	1,2	2	80
05/03/2014	57	39	70	5,1	4,1	80
25-03-2014*	95	10	15	7,6	0,27	10
08/04/2014	85	34	15	9,8	2,3	10
22/04/2014	75	57	15	8	1,3	10
06/05/2014	81	46	15	8,6	5,9	10
20/05/2014	311	82	15	11	0,83	10
03/06/2014	100	7	15	7,8	3,2	10
17/06/2014	101	30	15	5,1	0,85	10
08/07/2014	374	101	15	30	5,4	10
22/07/2014	152	158	15	20	1,1	10
26/08/2014	325	46	15	24	2,2	10
02/09/2014	599	56	15	21	5,7	10
23/09/2014	51	10	15	0,84	1,4	10
14/10/2014	78	44	15	9	3,1	10
21/10/2014	57	72	15	9,3	6	10
11/11/2014	118	28	15	10	4,1	10
25/11/2014	89	41	15	10	3,7	10

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR S. Pedro



ETAR Bom Sucesso

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
28/01/2014	12	10	35	13	10	25	61	40	125	6,7	6,5	100%
04/02/2014	19	10	35	10	10	25	70	48	125	6,6	6,5	100%
05/03/2014	36	10	35	20	10	25	116	58	125	6,6	6,5	100%
01/04/2014	13	10	35	14	10	25	40	40	125	6,7	6,6	100%
06/05/2014	13	10	35	10	10	25	58	52	125	7	7,1	100%
03/06/2014	25	10	35	17	10	25	95	40	125	7,1	7,1	100%
01/07/2014	78	10	35	20	10	25	125	40	125	7	6,6	100%
12/08/2014	140	10	35	111	10	25	369	40	125	7,1	6,4	100%
02/09/2014	100	10	35	79	10	25	187	40	125	6,9	6,5	100%
07/10/2014	56	10	35	10	10	25	125	40	125	7,3	6,9	100%
04/11/2014	100	10	35	18	10	25	77	40	125	7,2	7	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/07/2014	48	46	3,9	2,8
12/08/2014	59	60	15	8,4
23/09/2014	51	10	0,84	1,4
07/10/2014	32	51	4,2	3,5
04/11/2014	22	12	3,7	1,3

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Brenha

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO ₅			COO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
28/01/2014	76	19	60	18	15	40	111	40	150	7,2	7,1	100%
04/02/2014	24	33	60	20	24	40	61	77	150	7,5	7,3	100%
05/03/2014	28	10	60	37	10	40	128	40	150	7,3	7,1	100%
01/04/2014	130	10	60	107	18	40	295	61	150	8,3	7	100%
06/05/2014	93	10	60	116	10	40	367	54	150	7,3	7	100%
03/06/2015	250	14	60	216	12	40	507	40	150	8,1	7,5	100%
01/07/2015	140	14	60	142	21	40	294	40	150	7,9	7,4	100%
19/08/2015	350	37	60	219	22	40	540	43	150	8	7	100%
02/09/2014	280	27	60	240	16	40	522	40	150	7,3	7,3	100%
21/10/2014	110	50	60	100	14	40	206	61	150	8,4	7,5	100%
04/11/2014	270	16	60	104	11	40	323	40	150	6	7,5	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/07/2014	120	38	7,6	0,8
19/08/2014	120	5	15	1,5
02/09/2014	107	30	12	1,1
21/10/2014	67	62	6,1	2,3
04/11/2014	109	29	14	2,1

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Alhadas

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
07/01/2014	210	13	35	109	10	25	358	40	125	7,3	7,3	100%
04/02/2014	46	10	35	23	10	25	70	40	125	7,6	7,7	100%
05/03/2014	23	10	35	18	10	25	43	40	125	7,6	7,2	100%
01/04/2014	23	10	35	16	10	25	40	40	125	7,2	7,2	100%
06/05/2014	130	10	35	91	16	25	240	40	125	7,5	6,9	100%
03/06/2014	120	10	35	107	11	25	298	43	125	7,6	7,4	100%
01/07/2014	110	10	35	78	10	25	188	40	125	7,5	7,5	100%
12/08/2014	240	14	35	134	22	25	369	40	125	7,5	7,3	100%
02/09/2014	190	10	35	117	11	25	343	40	125	7,1	7,3	100%
07/10/2014	150	10	35	163	10	25	398	40	125	7,7	7,4	100%
04/11/2014	320	10	35	180	10	25	476	40	125	7,4	7,5	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/07/2014	59	30	4,6	3,4
12/07/2014	79	126	15	9,1
02/09/2014	79	32	11	2,9
07/10/2014	98	13	8,3	2,6
04/11/2014	60	19	9	1,4

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Lavos

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14/01/2014	73	10	35	41	13	25	129	65	125	7,5	7,4	100%
11/02/2014	40	17	35	14	17	25	71	53	125	7,1	6,9	100%
11/03/2014	47	10	35	20	10	25	40	40	125	7,6	7,5	100%
08/04/2014	87	20	35	23	13	25	86	40	125	7,7	7,2	100%
13/05/2014	170	17	35	76	10	25	187	40	125	7,4	7,6	100%
11/06/2014	83	10	35	64	10	25	141	40	125	7,5	7,3	100%
08/07/2014	51	10	35	17	10	25	86	40	125	7,8	6,8	100%
26/08/2014	180	10	35	280	10	25	557	40	125	7,5	6,9	100%
09/09/2014	210	10	35	198	13	25	372	40	125	6,9	6,9	100%
14/10/2014	83	10	35	17	10	25	94	40	125	7,8	7,1	100%
11/11/2014	98	10	35	67	10	25	164	40	125	7,6	7	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08/07/2014	38	31	4,9	5,6
26/08/2014	74	29	15	9,5
09/09/2014	92	36	9,2	0,19
14/10/2014	35	28	4,5	3
11/11/2014	38	45	4,4	1,5

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Leirosa

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14/01/2014	25	10	35	19	15	25	92	61	125	7,2	7,2	100%
11/02/2014	150	10	35	138	10	25	367	40	125	7,5	6,6	100%
11/03/2014	92	10	35	122	15	25	270	43	125	7,3	7,1	100%
08/04/2014	61	10	35	17	18	25	52	40	125	7,4	7,7	100%
13/05/2014	94	10	35	58	10	25	134	40	125	7,9	7,3	100%
11/06/2014	210	10	35	264	10	25	622	40	125	7,2	7,2	100%
08/07/2014	51	10	35	17	10	25	86	40	125	7,8	6,8	100%
26/08/2014	610	21	35	309	21	25	699	70	125	7,3	7	100%
09/09/2014	190	24	35	213	15	25	400	58	126	7,1	7,1	100%
14/10/2014	260	11	35	109	10	25	269	40	126	7	6,6	100%
11/11/2014	220	10	35	206	10	25	557	40	127	7,4	7,1	100%

Monitorização	Data	Azoto total		Fósforo total	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
	08/07/2014	38	31	4,9	5,6
	26/08/2014	124	32	13	21
	09/09/2013	84	45	10	5,3
	14/10/2014	17	42	3,8	6,2
	11/11/2014	102	37	9,2	0,97

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR S. Amaro

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	
28/01/2014	170	10	35	50	12	25	137	40	125	7,3	6,6	100%
04/02/2014	42	34	35	24	16	25	90	74	125	7,3	7	100%
28/03/2014	110	14	35	53	14	25	124	43	125	7,7	7,2	100%
01/04/2014	76	15	35	17	13	25	116	40	125	7,6	6,9	100%
06/05/2014	120	10	35	54	13	25	137	46	125	7,3	7,2	100%
03/06/2014	76	10	35	76	19	25	169	40	125	7,3	6,6	100%
01/07/2014	110	10	35	77	23	25	193	40	125	7,4	7,1	100%
12/08/2014	1620	10	35	594	20	25	1140	40	125	7,1	7,1	100%
02/09/2014	140	14	35	129	14	25	297	40	125	7,4	7,2	100%
07/10/2014	1310	14	35	381	21	25	714	40	125	7,5	7,1	100%
04/11/2014	580	10	35	304	10	25	660	40	125	7,1	7,3	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
01/07/2014	80	37	7,1	5
12/08/2014	199	48	15	22
02/09/2014	81	57	10	1,8
07/10/2014	130	47	15	6,5
04/11/2014	91	22	12	1,1

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Santana

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE ou	Entrada	Saída	VLE ou	Entrada	Saída	
07/01/2014	110	10	35	67	15	25	141	64	125	7,1	6,9	100%
04/02/2014	37	10	35	16	22	25	64	74	125	6,9	6,4	100%
05/03/2014	93	10	35	49	10	25	185	55	125	7,2	6,7	100%
01/04/2014	93	10	35	20	10	25	125	40	125	7	6,4	100%
06/05/2014	170	19	35	101	11	25	279	40	125	7,1	6,6	100%
03/06/2014	95	10	35	116	10	25	280	40	125	7,4	6,8	100%
01/07/2014	220	10	35	202	10	25	466	40	125	8,5	6,3	100%
12/08/2014	300	10	35	195	17	25	499	61	125	7,1	6,5	100%
02/09/2014	270	10	35	203	11	25	471	40	125	7,1	6,4	100%
07/10/2014	220	10	35	241	12	25	497	40	125	7,4	6,7	100%
04/11/2014	350	10	35	207	12	25	558	40	125	7,2	7,2	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/07/2014	76	16	8	7,1
12/08/2014	86	13	11	7
02/09/2014	94	12	14	5,9
07/10/2014	97	137	11	7,5
04/11/2014	61	20	9,6	1,8

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Alqueidão

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14/01/2014	140	10	35	76	16	25	169	58	125	8,2	7,3	100%
11/02/2014	31	10	35	21	10	25	68	56	125	6,8	6,9	100%
11/03/2014	190	30	35	117	16	25	242	40	125	8,3	7,3	100%
08/04/2015	110	18	35	23	18	25	123	40	125	7,7	7,4	100%
13/05/2015	380	33	35	200	20	25	494	40	125	7,5	7,4	100%
24/06/2015	76	29	35	60	19	25	143	40	125	7,4	7,2	100%
08/07/2015	120	27	35	139	20	25	292	40	125	7,7	6,5	100%
26/08/2015	200	28	35	163	22	25	476	125	125	8,4	7,1	100%
09/09/2014	210	22	35	177	14	25	350	40	125	7,2	6,9	100%
14/10/2014	120	10	35	59	12	25	155	40	125	7,9	6,9	100%
11/11/2014	170	17	35	93	14	25	350	40	125	8	7,2	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08/07/2014	69	24	8,6	1,8
26/08/2014	79	29	15	12
09/09/2014	74	31	7,3	5
14/10/2014	45	16	6	2,3
11/11/2014	166	16	7,7	2,2

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Borda do Campo

Licença definida em :

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14/01/2014	190	10	60	127	18	40	286	55	150	7,6	7	100%
11/02/2014	31	11	60	50	14	40	137	106	150	7,5	6,8	100%
11/03/2014	180	10	60	103	10	40	286	40	150	7,3	6,9	100%
08/04/2014	110	10	60	56	13	40	143	40	150	7,7	7	100%
13/05/2014	170	10	60	108	10	40	294	40	150	7,2	7,2	100%
11/06/2014	270	10	60	121	10	40	338	40	150	7,7	7	100%
08/07/2014	600	10	60	389	10	40	960	40	150	7,8	6,9	100%
05/08/2014	400	10	60	228	10	40	574	40	150	7,1	6,7	100%
09/09/2014	620	10	60	448	10	40	980	40	150	7	6,9	100%
14/10/2014	130	10	60	59	10	40	155	40	150	7,5	7	100%
11/11/2014	120	10	60	98	10	40	204	40	150	7,1	6,5	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08/07/2014	129	29	17	7,8
05/08/2014	86	5	15	13
09/09/2014	96	8	15	7,1
14/10/2014	30	17	4,7	3,8
11/11/2014	41	82	3,8	2,3

O Diretor Geral

João Damasceno

11/11/2014



ETAR Urbana

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
10/01/2014	130	10	35	99	10	25	223	55	125	7,5	7,2	100%
07/02/2014	160	10	35	24	10	25	77	40	125	7,2	7,2	100%
07/03/2014	1990	10	35	202	10	25	431	40	125	6,7	7,6	100%
28/03/2014	1880	10	35	509	10	25	1340	40	125	7,2	7,3	63%
08/04/2014	260	66	35	203	10	25	492	40	125	7,2	7,2	38%
29/04/2014	440	10	35	337	11	25	877	40	125	7,1	7,1	100%
13/05/2014	170	20	35	150	10	25	395	40	125	7,1	7,4	100%
23/05/2014	89	10	35	106	10	25	251	40	125	7	6,9	88%
03/06/2014	210	12	35	146	10	25	341	40	125	7,2	7,3	100%
20/06/2014	170	30	35	360	12	25	622	40	125	7	6,1	100%
08/07/2014	280	13	35	149	21	25	292	40	125	7,2	7,1	100%
22/07/2014	330	10	35	106	10	25	334	40	125	7,1	7,2	100%
01/08/2014	160	10	35	109	10	25	353	40	125	7,2	7,1	88%
19/08/2014	440	10	35	300	10	25	600	40	125	7	7	88%
09/09/2014	1400	15	35	438	14	25	1050	81	125	6,8	6,9	100%
23/09/2014	900	10	35	375	14	25	824	40	125	7,3	6,9	100%
14/10/2014	530	20	35	327	10	25	704	40	125	7,2	7	100%
24/10/2014	360	10	35	201	10	25	436	40	125	7,2	7,1	100%
07/11/2014	110	10	35	70	10	25	185	40	125	7,2	7	100%
21/11/2014	680	18	35	217	10	25	555	40	125	6,9	6,7	100%

Data	Azoto total			Fósforo total			Nitratos			Coliformes fecais		
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
10/01/2014	23	10	15	4,1	0,08	2	2,5	3,7	5	-	0	2000
07/02/2014	13	5	15	7,4	0,06	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
07/03/2014	111	5	15	28,5	0,26	2	2,5	3,4	5	-	0	2000
28/03/2014	332	21	15	115	0,08	2	2,5	20,9	5	-	0	2000
08/04/2014	61	38	15	9,7	4	2	2,2	20,7	5	-	0	2000
29/04/2014	89	11	15	13	0,27	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
13/05/2014	50	7	15	9	0,05	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
23/05/2014	22	6	15	8,3	0,05	2	2,5	5,5	5	-	0	2000
03/06/2014	78	10	15	8,2	0,05	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
20/06/2014	176	13	15	9,6	0,05	2	8,5	3	5	-	0	2000
08/07/2014	56	9	15	8,6	1,5	2	2,5	3,2	5	-	8	2000
22/07/2014	58	5	15	11	0,33	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
01/08/2014	45	19	15	1,9	1,8	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
19/08/2014	80	22	15	16	1,6	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
09/09/2014	162	14	15	10	0,27	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
23/09/2014	75	9	15	19	0,69	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
14/10/2014	16	7	15	4,4	0,7	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
24/10/2014	49	5	15	11	0,66	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
07/11/2014	25	5	15	8,1	0,46	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
21/11/2014	79	7	15	19	1,4	2	2,5	2,5	5	-	0	2000

O Diretor Geral

João Damasceno