



ETAR Urbana

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Pontos de Determinações
	Entrada	Saida	VLE	Entrada	Saida	VLE	Entrada	Saida	VLE	Entrada	Saida	
05/01/2016	150	10	35	61	10	25	207	40	125	7,4	7	100%
19/01/2016	160	10	35	13	14	25	81	40	125	7,6	7,3	100%
05/02/2016	120	15	35	118	22	25	347	49	125	7,1	7,4	100%
19/02/2016	92	15	35	23	23	25	84	40	125	7,4	7,3	75%
01/03/2016	170	10	35	121	10	25	271	40	125	7,6	7,4	100%
22/03/2016	190	11	35	106	19	25	283	40	125	7,4	7,5	100%
05/04/2016	1760	13	35	795	17	25	3030	43	125	7,3	7,1	100%
19/04/2016	1370	10	35	713	10	25	1870	40	125	7,3	7,3	100%
06/05/2016	310	28	35	224	12	25	535	47	125	6,5	7,1	100%
17/05/2016	150	16	35	112	20	25	279	40	125	7,3	7,2	88%
07/06/2016	220	32	35	195	16	25	532	73	125	7,2	7,3	75%
21/06/2016	230	12	35	218	17	25	507	40	125	7,1	7,4	63%
01/07/2016	210	14	35	110	21	25	342	40	125	7,2	7,3	75%
29/07/2016	37	16	35	67	12	25	202	40	125	7	7,3	75%

Data	Azoto total			Fosforo total			Coliformes fecais		
	Entrada	Saida	VLE	Entrada	Saida	VLE	Entrada	Saida	VLE
05/01/2016	46	14	15	5,2	0,25	2	-	0	2000
19/01/2016	29	9	15	3,6	2	2	-	0	2000
05/02/2016	40	15	15	4,8	1,7	2	1	0	2000
19/02/2016	18	15	15	2,3	2,1	2	1	0	2000
01/03/2016	54	7	15	5,3	0,21	2	-	0	2000
22/03/2016	76	10	15	20	0,69	2	-	0	2000
05/04/2016	70	8	15	19	1,6	2	1	0	2000
19/04/2016	63	3	15	19	0,56	2	-	0	2000
06/05/2016	70	8	15	7,1	1,3	2	-	29	2000
17/05/2016	47	10	15	9,9	2,5	2	1	94	2000
07/06/2016	60	35	15	11	5	2	1	0	2000
12/07/2016	73	19	15	8,4	2,1	2	-	0	2000
01/07/2016	71	33	15	12	3,5	2	1	0	2000
29/07/2016	30	26	15	3,2	2,4	2	1	0	2000

Licença n.º L018780.2013.RH4 (Validade: 2018)

O Diretor-Geral

João Damasceno



ETAR Alhadas

VLE

Data	SST		VLE		Entrada		Saída		CBO ₅		VLE		Entrada		Saída		CQO		VLE		Entrada		Saída		PH	% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE		Entrada	Saída	VLE		Entrada	Saída	VLE		Entrada	Saída	VLE		Entrada	Saída	VLE		Entrada	Saída	VLE			
05/01/2016	46	16	35	21	15	25	40	125	7,8	7,3	100%															
2/02/2016	110	17	35	143	13	25	376	40	125	7,3	100%															
01/03/2016	98	10	35	55	10	25	161	40	125	7,6	100%															
12/04/2016	67	13	35	24	10	25	117	40	125	7,5	100%															
10/05/2016	87	10	35	56	10	25	135	40	125	7,6	100%															
7/06/2016	60	12	35	50	16	25	140	85	125	7,5	100%															
05/07/2016	2330	27	35	936	13	25	2510	91	125	7,1	100%															

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
05/01/2016	35	19	2,7	1,8
2/02/2016	56	32	4,8	2,9
01/03/2016	32	11	3,9	1,1
12/04/2016	24	13	2,1	0,63
10/05/2016	16	10	2,5	0,11
7/06/2016	26	22	2,9	3,5
05/07/2016	122	32	28	3,6

Licença n.º L010335.2015.RH4 (Validade: 2020)

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Praia de Quiaios

Licença de Eficiência

VLE

Data	SST		CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações	
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada		Saída
05/01/2016	21	10	150	11	10	25	40	40	125	7,5	7,8	100%
02/02/2016	17	10	150	13	11	25	56	40	125	7,6	7,7	100%
01/03/2016	11	10	150	10	10	25	40	40	125	7,6	7,8	100%
12/04/2016	19	10	150	13	10	25	40	40	125	7,1	7,9	100%
10/05/2016	24	13	150	19	13	25	55	40	125	7,6	7,7	100%
07/06/2016	19	22	150	11	20	25	49	52	125	7,6	8,2	100%
05/07/2016	63	27	150	20	12	25	91	82	125	7,5	7,1	100%

Data	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
05/01/2016	37	36	3,3	4,1
02/02/2016	22	19	2,5	2,2
01/03/2016	14	14	1,7	2,1
12/04/2016	18	16	2,4	2,5
10/05/2016	15	13	1,3	1,9
07/06/2016	19	14	3	2,9
05/07/2016	30	11	3,9	3

Licença n.º L001682.2014.RH4 (Validade: 2018)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Brenha

licença de funcionamento:

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		Nº Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
05/01/2016	69	16	60	101	21	40	246	40	150	7,6	7,4	100%
2/02/2016	320	16	60	305	13	40	667	53	150	7,9	7,5	100%
04/03/2016	41	22	60	14	18	40	97	40	150	6,3	7,6	100%
12/04/2016	110	10	60	109	11	40	298	40	150	7,7	7,5	100%
10/05/2016	110	71	60	93	55	40	206	129	150	8,2	7,3	50%
7/06/2016	230	31	60	342	13	40	844	82	150	8,5	7,6	100%
05/07/2016	210	87	60	242	22	40	544	125	150	7,9	7,4	100%

Municipalidade	Azoto total			Fósforo total		
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
05/01/2016	37	30	2,8	1,6		
2/02/2016	70	19	5,5	2,8		
03/03/2016	45	12	3,1	1,1		
12/04/2016	46	16	4,5	0,66		
10/05/2016	13	17	6,7	3,8		
7/06/2016	157	21	12	3,6		
05/07/2016	128	26	13	6,2		

Licença n.º L001354.2012.RH4 (Validade: 2017)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Bom Sucesso

VLE

Data	SST		VLE		Entrada		Saída		CBO ₅		VLE		Entrada		Saída		CQO		VLE		Entrada		Saída		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
05/01/2016	140	14	35	13	59	13	25	152	40	125	7	6,8	100%												
2/02/2016	11	10	35	10	15	10	25	40	40	125	7,1	7,2	100%												
01/03/2016	10	10	35	10	10	10	25	40	40	125	7	7,1	100%												
12/04/2016	55	10	35	10	20	10	25	40	40	125	7	7,1	100%												
10/05/2016	39	10	35	10	22	10	25	114	40	125	7	7,3	100%												
7/06/2016	36	10	35	19	18	19	25	100	55	125	7,1	7,5	100%												
05/07/2016	28	10	35	14	18	14	25	72	40	125	6,9	7,2	100%												

Municipalidade	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
05/01/2016	23	20	2,7	1,6
2/02/2016	11	11	0,68	0,69
01/03/2016	12	10	0,43	0,33
12/04/2016	6	12	0,38	0,68
10/05/2016	7	9	1,3	0,53
7/06/2016	12	13	1,2	1,4
05/07/2016	27	15	2,8	2,3

Licença n.º L010346.2015.RH4 (Validade: 2020)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Maiorca

Licença de emissão de efluentes

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade do Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
05/01/2016	130	18	35	19	11	25	79	40	125	7,6	7,7	100%
2/02/2016	99	13	35	132	17	25	267	40	125	7,8	7,6	100%
01/03/2016	28	13	35	18	12	25	40	40	125	7,5	7,8	100%
12/04/2016	41	10	35	19	10	25	40	40	125	7,7	7,4	100%
10/05/2016	36	13	35	14	15	25	83	40	125	7,7	7,8	100%
7/06/2016	82	10	35	49	16	25	176	40	125	7,6	7,4	100%
05/07/2016	310	23	35	186	17	25	481	41	125	7,5	7,5	100%

Medeitor/estação	Azoto total			Fósforo total		
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
05/01/2016	35	25	3,4	1,5		
2/02/2016	61	22	5,2	2,1		
01/03/2016	19	20	1,8	1,5		
12/04/2016	25	7	2,3	1,1		
10/05/2016	34	20	3,1	0,98		
7/06/2016	35	18	3,9	1,7		
05/07/2016	79	11	9,1	0,55		

Licença n.º LIC-2012-0280 (Validade: 2017)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR S. Amaro

VLE

Data	SST		VLE		Entrada		Saída		CBO ₅		VLE		Entrada		Saída		CQO		VLE		Entrada		Saída		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
05/01/2016	110	10	35	20	20	43	25	40	25	43	125	7	7,4	7	100%										
2/02/2016	980	10	35	300	300	610	25	40	25	610	125	6,7	7,5	6,7	100%										
01/03/2016	72	17	35	20	18	106	25	10	25	106	125	7,3	7,7	7,3	100%										
12/04/2016	42	12	35	18	18	40	25	40	25	40	125	7,2	7,5	7,2	100%										
10/05/2016	390	20	35	212	212	490	25	55	25	490	125	7,6	7,2	7,6	100%										
7/06/2016	110	11	35	102	102	301	25	48	25	301	125	7,1	7,5	7,1	100%										
05/07/2016	300	12	35	305	305	617	25	40	25	617	125	6,9	7,2	6,9	100%										

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
05/01/2016	15	26	2	2,6
2/02/2016	66	18	8,8	2,2
01/03/2016	37	18	3,4	1,7
12/04/2016	30	13	2,7	1,6
10/05/2016	56	22	7,5	2,3
7/06/2016	71	21	1,3	3,8
05/07/2016	101	29	11	4,3

O Diretor Geral

João Damasceno

Licença n.º L015725.2014.RH4 (Validade: 2019)



ETAR Santana

Licença definitiva em

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE ou	Entrada	Saída	VLE ou	Entrada	Saída	
05/01/2016	230	10	35	137	11	25	283	40	125	7,2	6,6	100%
2/02/2016	270	10	35	215	15	25	585	40	125	7,3	6,7	100%
03/03/2016	54	10	35	17	10	25	61	40	125	7,2	6,8	100%
12/04/2016	68	10	35	19	10	25	83	40	125	7,4	6,9	100%
10/05/2016	180	10	35	127	10	25	425	40	125	7,2	6,9	100%
7/06/2016	71	10	35	68	10	25	207	40	125	7,3	6,8	100%
05/07/2016	250	10	35	221	10	25	460	40	125	6,6	6,7	100%

Monitorização	Azoto total			Fósforo total		
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
05/01/2016	30	27	4,4	5,3	4,6	1,4
2/02/2016	63	20	8,4	2,7	3	5,3
03/03/2016	18	15	2,7	2,7	2,7	2,7
12/04/2015	28	9	3	5,3	2,7	2,7
10/05/2015	26	12	5,3	2,7	2,7	2,7
7/06/2015	27	16	2,7	11	6,7	6,7
05/07/2016	85	13	11	6,7	6,7	6,7

Licença n.º L010357.2015.RH4 (Validade: 2020)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Alqueidão

Licença de Emissão de efluentes


VLE

Data	SST		CBO ₅		CQO		pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
12/01/2016	47	27	35	10	21	25	85	7,4	100%
10/02/2016	120	10	35	83	10	25	185	7,5	100%
08/03/2016	81	31	35	24	20	25	106	7,7	100%
5/04/2016	150	19	35	102	14	25	277	7,1	100%
03/05/2016	88	10	35	82	15	25	166	8,2	100%
14/06/2016	220	13	35	151	18	25	364	7,6	100%
12/07/2016	250	11	35	206	19	25	476	7,5	100%

Municipalização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
12/01/2016	22	11	2,1	2,2
10/02/2016	39	7	4,2	2
08/03/2016	33	23	3,8	2
5/04/2016	11	10	1,8	1,1
03/05/2016	57	29	6,4	1,4
14/06/2016	66	5	8	3,9
12/07/2016	68	3	9,5	5,1

Licença n.º L010342.2015.RH4 (Validade: 2020)

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Borda do Campo

Licença em Análise em:

VLE

Data	SST		VLE		CBO ₅		VLE		CQO		pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
12/01/2016	44	10	60	10	25	10	40	125	40	7,8	7,1	100%	
10/02/2016	110	10	60	10	72	10	40	204	40	7,4	6,8	100%	
08/03/2016	96	10	60	10	70	10	40	188	40	7,7	7,2	100%	
5/04/2016	170	10	60	10	67	10	40	179	10	7,2	6,9	100%	
03/05/2016	150	10	60	10	82	10	40	194	40	7,6	7,1	100%	
14/06/2016	500	10	60	19	399	19	40	737	68	7	7	100%	
12/07/2016	410	10	60	10	311	10	40	667	40	7,3	7,1	100%	

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
12/01/2016	17	16	3,5	3,2
10/02/2016	47	8	5,3	4,1
08/03/2016	16	39	2,4	4,8
5/04/2016	14	8	2,8	1,8
03/05/2016	57	6	7,5	6,2
14/06/2016	89	5	14	6,1
12/07/2016	73	5	18	6,1

Licença n.º L004993.2016.RH4 (Validade: 2021)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Lavos

VLE

Data	SST			VLE	Entrada	CBO _s			VLE	CQO			pH	% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE			Saída	Entrada	VLE		Entrada	Saída	VLE		
12/01/2016	84	19	95	22	17	25	106	61	125	7,3	6,8	100%		
10/02/2016	560	10	35	304	18	25	661	40	125	7,1	7,1	100%		
08/03/2016	190	10	35	102	10	25	233	40	125	7,7	7,6	100%		
5/04/2016	230	15	35	132	10	25	304	40	125	7,3	7	100%		
09/05/2016	120	12	35	10	10	25	40	43	125	7,4	7,1	100%		
14/06/2016	150	30	35	107	16	25	261	40	125	7,5	7	100%		
12/07/2016	230	44	35	223	22	25	481	71	125	7,4	7,1	75%		

Monitorização	Azoto total			Fósforo total		
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
12/01/2016	21	35	3	4,6		
10/02/2016	74	35	23	4,2		
08/03/2016	43	25	7,3	2		
5/04/2016	26	25	4,8	1,9		
09/05/2016	32	22	4,9	2,7		
14/06/2016	81	39	6,8	5		
12/07/2016	35	25	8,8	7,9		

Licença n.º L018680.2013.RH4 (Validade: 2018)

O Diretor Geral

João Damasceno



ETAR Leirosa

Excesso de líquido (m³)

VLE

Data	SST		CBO ₅		CQO		pH		N. Conformidade no Total de Tonéis de Detarmonizações	
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída		
12/01/2016	55	10	35	15	10	25	70	7,5	7,4	100%
10/02/2016	88	10	35	51	10	25	161	7,4	7,3	100%
08/03/2016	180	13	35	108	22	25	218	7,2	7,6	100%
5/04/2016	100	10	35	137	10	25	316	7,2	7,6	100%
03/05/2016	84	10	35	83	10	25	186	7,3	7,5	100%
14/06/2016	280	10	35	242	10	25	588	7,2	6,6	100%
12/07/2016	110	10	35	175	11	25	463	7,4	7,1	100%

Data	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
12/01/2016	18	17	2,4	0,77
10/02/2016	27	37	3,2	1,8
08/03/2016	32	15	4,3	2,3
5/04/2016	56	23	6,4	2,6
03/05/2016	30	13	3,2	3,8
14/06/2016	-	34	-	7,2
12/07/2016	72	32	8,5	8,9

Licença n.º L018492.2013.RH4 (Validade: 2018)

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR Costa de Lavos

Licença de funcionamento

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH	% Conformidade no Total de zonas as determinações	
	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	Entrada	Saída	VLE ou % remoção			Entrada
12/01/2016	330	19	90	239	12	70	664	40	75	6,8	7	100%
23/02/2016	170	11	90	208	12	70	517	40	75	7,5	7,5	100%
08/03/2016	220	17	90	369	16	70	882	40	75	7,1	7,3	100%
5/04/2016	22	10	90	15	10	70	40	40	75	7,1	6,9	100%
03/05/2016	160	10	90	124	13	70	341	40	75	7,2	7,3	100%
14/06/2016	140	13	90	150	17	70	358	40	75	7,3	7,2	100%
26/07/2016	360	68	90	560	50	70	1240	155	75	8,4	7,3	75%

Data	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
12/01/2016	69	8	8,9	0,43
23/02/2016	87	19	9,1	0,25
08/03/2016	91	13	10	3,6
5/04/2016	3,4	5	0,39	0,89
03/05/2016	40	16	6,7	0,77
14/06/2016	81	28	9,5	1,1
26/07/2016	169	75	20	22

Licença n.º L003570.2015.RH4 (Validade: 2019)

O Diretor Geral


João Damasceno



ETAR S. Pedro

VLE

Data	SST			CBO ₅			CQO			pH		% Conformidade
	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	
05/01/2016	280	27	30	202	16	25	476	40	125	7,6	7,5	100%
26/04/2016	160	31	30	71	10	25	295	53	125	7,3	7,3	75%
10/02/2016	220	28	30	228	10	25	497	40	125	6,9	7,1	100%
23/02/2016	650	14	30	672	10	25	1840	40	125	6,8	7,3	100%
08/03/2016	1230	21	30	955	11	25	2040	40	125	9,4	7,7	100%
22/03/2016	1040	21	30	483	10	25	1100	40	125	6,1	7,3	100%
19/04/2016	6940	20	30	2010	11	25	4450	46	125	6	7	100%
26/04/2016	280	30	30	206	17	25	441	96	125	8,1	7,2	100%
03/05/2016	520	19	30	504	13	25	1800	40	125	6,8	7,1	100%
17/05/2016	350	10	30	223	10	25	623	40	125	7,1	7,4	100%
14/06/2016	190	36	30	328	37	25	553	137	125	7,5	7,4	25%
28/06/2016	1040	48	30	1190	16	25	3800	79	125	6,5	7,1	75%
26/07/2016	290	50	30	309	15	25	574	99	125	7,5	7,4	75%

Data	Azoto total			Fósforo total			% Conformidade
	Entrada	Salida	VLE ou % remoção	Entrada	Salida	VLE ou % remoção	
05/01/2016	101	67	15	11	6,6	10	50%
26/01/2016	66	45	15	2	0,78	10	50%
10/02/2016	59	4	15	12	7	10	100%
23/02/2016	74	10	15	16	3,5	10	100%
08/03/2016	129	15	15	17	1,1	10	100%
22/03/2016	139	22	15	57	3,8	10	50%
19/04/2016	268	6	15	18	4,6	10	100%
26/04/2016	74	19	15	6,7	4,6	10	100%
03/05/2016	126	10	15	12	3,4	10	100%
17/05/2016	88	10	15	11	0,38	10	100%
14/06/2016	96	35	15	8,2	1,8	10	50%
28/06/2016	211	7	15	20	0,6	10	50%
*12/07/2016	182	78	-	23	1,9	-	-

Licença n.º L008802.2016.RH4 (Validade: 2018)

*De acordo com a nova licença (julho de 2016) os parâmetros azoto total e fósforo total não têm VLE, e a obrigatoriedade de autocontrolo para os parâmetros SST, CBO₅, CQO e pH passa a ser mensal.

O Diretor Geral

João Damasceno